

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00131/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020691

Общество с ограниченной ответственностью "БелТрансЛифт", ОГРН: 1123668027009
Юридический адрес: 394068, Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-т, д.104 Б, кв.128, РОССИЯ.
Фактический адрес: 396310 Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Солнечная, д.28В, РОССИЯ.
телефон: +7 (473) 233-07-55, адрес электронной почты: info@beltranslift.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "БелТрансЛифт"
Юридический адрес: 394068, Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-т, д.104 Б, кв. 128, РОССИЯ.
Фактический адрес: 396310 Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Солнечная, д.28В, РОССИЯ.
телефон: +7 (473) 233-07-55, адрес электронной почты: info@beltranslift.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 06.04.2017 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери шахты лифтов двухстворчатых горизонтально-раздвижные центрального открывания типа 1601.X.26.00.000-XX, телескопического открывания типа 1621.X.26.00.000-XX, габаритными размерами: ширина проема в свету от 600 до 1200 (мм), высотой проема в свету от 2000 до 2200 (мм), выпускаемые по ТУ 28.22.19.160-001-09508023-2019.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ), ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов". Предел огнестойкости- E30.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-09-20/3 от 20.09.2019 г., № БЦ19-09-20/4 от 20.09.2019 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 04.07.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.22.19.160-001-09508023-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.09.2019

по 22.09.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

А.А. Пацевич

инициалы, фамилия

С.В. Елистратов

инициалы, фамилия